

令和8年度
佐賀市清掃工場維持管理記録

1 焼却・溶融状況 単位 トン

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
ごみ搬入量	5,041.30												5,041.30
ごみ焼却量	5,535.20												5,535.20
ごみピット残量	445.94												
灰溶融量	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
焼却灰排出量	506.28												506.28
スラグ搬出量	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ダスト処理物搬出量	127.92												127.92
メタル出滓量	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2 焼却炉運転状況 焼却したごみの量 トン

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1号炉	1,324.07												1,324.07
2号炉	1,441.56												1,441.56
3号炉	2,769.57												2,769.57
合計	5,535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,535.20

3 高圧蒸気発生量 蒸気量 トン

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1号炉	4,049.48												4,049.48
2号炉	4,089.73												4,089.73
3号炉	8,228.14												8,228.14
合計	16,367.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,367.35

4 電気使用量 単位 MWh

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
買電力量	0.00												0.00
売電力量	1,370.72												1,370.72
発電力量	2,599.76												2,599.76
自家使用電力量	1,229.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229.04

5 ばい煙量等測定結果

※測定結果は計量証明書より転記した数値

測定の対象	測定方法	1号炉		2号炉		3号炉	
		(O2 12%換算値) g/m ³ N	(O2 12%換算値) g/m ³ N	(O2 12%換算値) g/m ³ N	(O2 12%換算値) g/m ³ N	(O2 12%換算値) g/m ³ N	(O2 12%換算値) g/m ³ N
ばいじん	JIS Z 8808(2013) シリカ円形ろ紙法						
硫酸酸化物	JIS K 0103(2011) イオンクロマトグラフ法	相当K値 m ³ /h	相当K値 m ³ /h	相当K値 m ³ /h	相当K値 m ³ /h	相当K値 m ³ /h	相当K値 m ³ /h
窒素酸化物	JIS K 0104(2011) 化学発光法	(O2 12%換算値) ppm	(O2 12%換算値) ppm	(O2 12%換算値) ppm	(O2 12%換算値) ppm	(O2 12%換算値) ppm	(O2 12%換算値) ppm
塩化水素	JIS K 0107(2012) イオンクロマトグラフ法	(O2 12%換算値) mg/m ³ N	(O2 12%換算値) mg/m ³ N	(O2 12%換算値) mg/m ³ N	(O2 12%換算値) mg/m ³ N	(O2 12%換算値) mg/m ³ N	(O2 12%換算値) mg/m ³ N

6 ダイオキシン類測定結果

※測定結果は計量証明書より転記した数値

測定の対象	単位	1号炉		2号炉		3号炉	
		測定日	総ダイオキシン類	測定日	総ダイオキシン類	測定日	総ダイオキシン類
排ガス	ng-TEQ/m ³ N						

・採取方法 排ガス中のダイオキシン類の測定方法(JIS K 0311 : 2005)

・分析方法 排ガス中のダイオキシン類の測定方法(JIS K 0311 : 2005)/(追加1 JIS K 0311 : 2006)

測定の対象	単位	測定日	総ダイオキシン類
焼却灰	ng-TEQ/g		
ダスト固化物(ばいじん)			

・分析方法 「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条第2項第1号の規定に基づき環境大臣が定める方法」環境省告示第80号別表

