令和8年度
川副・東与賀清掃センター維持管理記録

1　排出水（放流水）の濃度

排出水	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
pH　/℃	8.2（18℃）	7.9（23℃）	7.7（20℃）	7.7（22℃）	7.6（21℃）	7.9（25℃）	7.9（22℃）					
BOD　mg/L	1未満	1	2	1	3	1	1					
SS　mg/L	5	7	5	10	15	7	5					
COD_{Mn}　mg/L	2.6	2.8	1.9	3.2	3.9	3.2	3.1					
全窒素　mg/L	3.8	4.0	4.3	3.7	4.6	4.0	3.1					
塩化物イオン　mg/L	－	－	－	－	140	－	－					
カドミウム　mg/L	－	－	－	－	0.003未満	－	－					
鉛　mg/L	－	－	－	－	0.01未満	－	－					
水銀　mg/L	－	－	－	－	0.0005未満	－	－					

2　原水の濃度

原水	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
pH　/℃	－	－	－	－	8.3（21℃）	－	－	－	－	－	－	－
BOD　mg/L	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－
COD_{Mn}　mg/L	－	－	－	－	4.9	－	－	－	－	－	－	－
SS　mg/L	－	－	－	－	65	－	－	－	－	－	－	－
全窒素　mg/L	－	－	－	－	4.6	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン　mg/L	－	－	－	－	130	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム　mg/L	－	－	－	－	0.003未満	－	－	－	－	－	－	－
鉛　mg/L	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－
水銀　mg/L	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－

3　北側周縁地下水（上流）

上流地下水	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
塩化物イオン　mg/L	4600	5700	3700	5300	5300	4800	5700					
水温　℃	16.8	18.4	17.5	21.1	20.5	23.1	22.4					

4　南側周縁地下水（下流）

下流地下水	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
塩化物イオン　mg/L	26	44	44	30	32	87	71					
水温　℃	16.9	18.2	18.4	22.0	21.3	23.5	23.1					