

★令和7年度佐賀市清掃工場の排ガス測定結果

佐賀市清掃工場から排出される排ガス測定の結果は、次のとおりでした。

測定項目	国の基準値	計画設計値	1号炉		2号炉		3号炉	
			R07 8/4	R08 3/10	R07 7/11	R08 2/25	R07 8/1	R08 3/10
ばいじん (g/Nm ³)	0.04	0.02	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
硫黄酸化物 (ppm)	2,900	50	1.0 未満	3.0	2.1	2.0 未満	2.3	3.0
窒素酸化物 (ppm)	250	100	77	80	73	93	89	79
塩化水素 (ppm)	430	50	3.7	4	9	6	16	2
測定日			R07.7.24		R07.7.25		R07.8.29	
ダイオキシン類 (ng-TEQ/Nm ³) ※	0.1	0.1	0.00045		0.000081		0.00027	

※ダイオキシン類の毒性は、「TEQ」という記号で表し、1ngは10億分の1gです。

◎問い合わせ 循環型社会推進課（佐賀市清掃工場内）Tel 30-2430 Fax 30-2494